



Spitalul de Recuperare Neuromotorie Dr. Corneliu Bârsan

- Unitate aflată în subordinea Ministerului Sănătății -

Loc. Dezna, str. Sperantei, Nr. 5, jud. Arad,

CIF 3861927, tel./fax: 0257 312 727, 0257.312.617, www.spitaluldezna.ro,

email: office@spitaluldezna.ro, spitaluldezna@yahoo.com

Nr.2377/03.11.2021

APROBAT,
MANAGER

CAIET DE SARCINI

Lucrari pozare fire alimentare aparate aer conditionat si legarea lampilor de semnalizare evacuare la retea electrica

CPV – 45311000-0 Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)

1. Denumirea autoritatii contractante: **SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE „DR.CORNELIU BARSAN” DEZNA, JUD.ARAD**

2. Obiectul achizitiei: **Lucrari pozare fire alimentare aparate aer conditionat si legarea lampilor de semnalizare evacuare la retea electrica**

3. Amplasament: localitatea Dezna, str.Sperantei, nr. 5, jud.Arad .

4.Necesitate : Este necesara indeplinirea masurilor trasate de ISU Arad prin efectuarea de lucrari de pozare (montarea in canal cablu) a firelor de alimentare aparate aer conditionat , precum si legarea lampilor de semnalizare evacuare existente ,la instalatia electrica.

5.Lucrari necesare :

Sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari :

| Nr.crt. | Denumire lucrare | Cantitati estimate | PU | Valoare estimata fara TVA(material+manopera) | Valoare cu TVA |
|---------|--|---|----------------|--|----------------|
| 1. | Pozarea firelor de alimentare a aparatelor de aer conditionat (montarea in canal cablu , in unghi drept , cu o grosime de 16 mm, PVC ignifugat, cu dibluri si holsuruburi) | Demisol- 12 m Parter -70 m Etaj 1.- 82 m Etaj 2. 43 m Total = 337 m | | | |
| 2. | Legarea lampilor de semnalizare evacuare , la retea electrica | 13 buc. lampi semnalizare evacuare | | | |
| | | | Valoare totala | | |



Spitalul de Recuperare Neuromotorie Dr. Corneliu Bârsan

- Unitate aflată în subordinea Ministerului Sănătății -

Loc. Dezna, str. Sperantei, Nr. 5, jud. Arad,

CIF 3861927, tel./fax: 0257 312 727, 0257.312.617, www.spitaluldezna.ro,

email: office@spitaluldezna.ro, spitaluldezna@yahoo.com

6. Valoarea estimata fara TVA: 8.365 lei.

Valoarea estimata include material, manopera, transport.

6.1 .Standarde si prescriptii de referinta : Materialele utilizate vor respecta conditiile ISO 9001/2018- cu certificat de calitate si agrement tehnic.

6.2 . Garantia lucrarilor : 2 ani

7. Termen de executie: pana in data de 29.11.2021.

8 .Termenul de plata: 30 de zile de la data emiterii facturii.

9 .Modalitate de achizitionare - Achizitia se va realiza off-line prin depunerea ofertei de pret la sediul spitalului sau prin e-mail la adresa : spitaluldezna@yahoo.com .

Se va mentiona daca operatorul economic este platitor sau neplatitor de TVA;.

10 .Informatii suplimentare: alte informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon- 0747.087.912, sau pe adresa de email: spitaluldezna@yahoo.com.

In cazul in care se doresc si alte informatii suplimentare privind detaliile tehnice, amplasament, etc.. acestea se pot obtine prin deplasarea operatorului economic, la sediul spitalului din loc.Dezna, str.Sperantei,nr.5, jud.Arada.

Intocmit,
Referent specialitate,
Marea Camelia